

반 음 : 전라남도 화순군 화순읍 동현길 23
 화순군상하수도사업소 화순군수 귀하

58112

수질검사성적서

수신 : 화순군상하수도사업소 화순군수
 제목 : 수질검사성적서 통보

발 신 : 동명생명과학원(주)
 발급번호 : CT788674
 발 급 일 : 2021년 1월 4일

「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」 제3조제2항에 따라 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 발급합니다. 이 성적서는 의뢰인이 제시한 시료에 대한 결과이며 검사목적 이외에는 사용할 수 없습니다.

1. 시료 내용

접수번호	12006891	접 수 일	2020년 12월 29일	봉인담당자
의뢰인	화순군상하수도사업소_화순군수	소속		
시료명	정수	직급		
검사목적	정기수질검사	성명		
채수장소	전라남도 화순군 춘양면 개천로 701-50 (춘양정수장)			
채수방법		채수일시	2020-12-29	의뢰근거

2. 수질검사 결과

검사항목	기준	검사결과
일반세균	100 CFU/mL이하	0
총대장균군	불검출/100mL	불검출
분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
암모니아성질소	0.5 mg/L이하	불검출
질산성질소	10 mg/L이하	0.9
과망간산칼륨소비량	10 mg/L이하	0.4
증발잔류물	500 mg/L이하	126
판 정	상기항목 적합	
수질기준초과항목		

동명생명과학원(주) 대표이사



발 음 : 전라남도 화순군 화순읍 동헌길 23
화순군상하수도사업소 화순군수 귀하

58112

수질검사성적서

수신 : 화순군상하수도사업소 화순군수
제목 : 수질검사성적서 통보

발 신 : 동명생명과학원(주)

발급번호: CT788675

발 급 일: 2021년 1월 4일

「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」 제3조제2항에 따라 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 발급합니다. 이 성적서는 의뢰인이 제시한 시료에 대한 결과이며 검사목적 이외에는 사용할 수 없습니다.

1. 시료 내용

접수번호	12006892	접 수 일	2020년 12월 29일	봉인담당자
의뢰인	화순군상하수도사업소_화순군수	소속		
시료명	정수	직급		
검사목적	정기수질검사	성명		
채수장소	전라남도 화순군 청풍면 곰치로 2160-55 (청풍정수장)			
채수방법		채수일시	2020-12-29	의뢰근거

2. 수질검사 결과

검사항목	기준	검사결과
일반세균	100 CFU/mL이하	0
총대장균군	불검출/100mL	불검출
분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
암모니아성질소	0.5 mg/L이하	불검출
질산성질소	10 mg/L이하	4.6
과망간산칼륨소비량	10 mg/L이하	불검출
중발잔류물	500 mg/L이하	95
판 정	상기항목 적합	
수질기준초과항목		

동명생명과학원(주) 대표이사



발 음 : 전라남도 화순군 화순읍 동헌길 23
화순군상하수도사업소 화순군수 귀하

58112

수질검사성적서

수신 : 화순군상하수도사업소 화순군수

발 신 : 동명생명과학원(주)

제목 : 수질검사성적서 통보

발급번호: CT788676

발 급 일: 2021년 1월 4일

「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」 제3조제2항에 따라 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 발급합니다. 이 성적서는 의뢰인이 제시한 시료에 대한 결과이며 검사목적 이외에는 사용할 수 없습니다.

1. 시료 내용

접수번호	12006893	접 수 일	2020년 12월 29일	봉인담당자
의뢰인	화순군상하수도사업소_화순군수	소속		
시료명	정수	직급		
검사목적	정기수질검사	성명		
채수장소	전라남도 화순군 백아면 백아로 2374-66 (백아정수장)			
채수방법		채수일시	2020-12-29	의뢰근거

2. 수질검사 결과

검사항목	기준	검사결과
일반세균	100 CFU/mL이하	0
총대장균군	불검출/100mL	불검출
분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
암모니아성질소	0.5 mg/L이하	불검출
질산성질소	10 mg/L이하	0.8
과망간산칼륨소비량	10 mg/L이하	불검출
증발잔류물	500 mg/L이하	90
판 정	상기항목 적합	
수질기준초과항목		

동명생명과학원(주) 대표이사





발 음 : 전라남도 화순군 화순읍 동현길 23
화순군상하수도사업소 화순군수 귀하

58112

수질검사성적서

수신 : 화순군상하수도사업소 화순군수
제목 : 수질검사성적서 통보

발 신 : 동명생명과학원(주)
발급번호: CT788677
발 급 일: 2021년 1월 4일

「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」 제3조제2항에 따라 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 발급합니다. 이 성적서는 의뢰인이 제시한 시료에 대한 결과이며 검사목적 이외에는 사용할 수 없습니다.

1. 시료 내용				
접수번호	12006894	접 수 일	2020년 12월 29일	봉인담당자
의뢰인	화순군상하수도사업소_화순군수		소속	
시료명	정수		직급	
검사목적	정기수질검사		성명	
채수장소	전라남도 화순군 동북면 석등길 47 (동북정수장)			
채수방법		채수일시	2020-12-29	의뢰근거
2. 수질검사 결과				
검사항목		기준		검사결과
일반세균		100 CFU/mL이하		0
총대장균군		불검출/100mL		불검출
분원성대장균군		불검출/100mL		불검출
암모니아성질소		0.5 mg/L이하		불검출
질산성질소		10 mg/L이하		0.8
과망간산칼륨소비량		10 mg/L이하		불검출
증발잔류물		500 mg/L이하		74
판정	상기항목 적합			
수질기준초과항목				

동명생명과학원(주) 대표이사

