



동명생명과학원(주)

수신 화순군수
(경유) 상하수도사업소장
제목 2020년 8월 정수장 주간(8.11) 수질검사 결과 제출

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 귀 기관에서 의뢰하신 2020년 8월 정수장 주간(8.11) 수질검사 결과를 붙임과 같이 제출합니다.

붙임 1. 성적서 각1부(4부). 끝.

동명생명과학원(주) 대표이사



담당자: 장유진	분석실장 임두일	사장 백계진	대표이사 민석진
시행 동명-고-20-08016	(2020.08.17)	접수	
우 58110	[먹는물수질실험실] 전라남도 화순군 화순읍 쌍충로 127		/ www.dmlabs.co.kr
우 61611	[식품실험실] 광주광역시 남구 대남대로 385 (월산동)		
전화번호 061-870-7005	팩스번호 061-870-7006		/ dmlabs@naver.com
062-351-1005	062-351-1006		



동명생명과학원(주)

(우) 58110 전라남도 화순군 화순읍 쌍충로 127 (대리 5)
전화 061-870-7005, 전송 061-870-7006
대표이사:민석진, 품질책임자:백계진, 기술책임자:임두일

발 음 : 전라남도 화순군 화순읍 동현길 23
화순군상하수도사업소 화순군수 귀하

58112

수질검사성적서

수신 : 화순군상하수도사업소 화순군수
제목 : 수질검사성적서 통보

발 신 : 동명생명과학원(주)
발급번호: CT782811
발 급 일: 2020년 8월 14일

「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」 제3조제2항에 따라 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 발급합니다. 이 성적서는 의뢰인이 제시한 시료에 대한 결과이며 검사목적 이외에는 사용할 수 없습니다.

1. 시료 내용

접수번호	12004036	접 수 일	2020년 8월 11일	봉인담당자
의뢰인	화순군상하수도사업소_화순군수	소속		
시료명	정수	직급		
검사목적	정기수질검사	성명		
채수장소	전라남도 화순군 춘양면 개천로 701-50 (춘양정수장)			
채수방법		채수일시	2020-08-11	의뢰근거

2. 수질검사 결과

검사항목	기준	검사결과
일반세균	100 CFU/mL이하	0
총대장균군	불검출/100mL	불검출
분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
암모니아성질소	0.5 mg/L이하	불검출
질산성질소	10 mg/L이하	1.6
과망간산칼륨소비량	10 mg/L이하	0.3
증발잔류물	500 mg/L이하	122
판 정	상기항목 적합	
수질기준초과항목		

동명생명과학원(주) 대표이사





동명생명과학원(주)

(우) 58110 전라남도 화순군 화순읍 쌍충로 127 (대리 5)
전화 061-870-7005, 전송 061-870-7006
대표이사:민석진, 품질책임자:백계진, 기술책임자:임두일

발 음 : 전라남도 화순군 화순읍 동헌길 23
화순군상하수도사업소 화순군수 귀하

58112

수질검사성적서

수신 : 화순군상하수도사업소 화순군수
제목 : 수질검사성적서 통보

발 신 : 동명생명과학원(주)
발급번호: CT782812
발 급 일: 2020년 8월 14일

「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」 제3조제2항에 따라 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 발급합니다. 이 성적서는 의뢰인이 제시한 시료에 대한 결과이며 검사목적 이외에는 사용할 수 없습니다.


1. 시료 내용

접수번호	12004037	접 수 일	2020년 8월 11일	봉인담당자
의뢰인	화순군상하수도사업소_화순군수	소속		
시료명	정수	직급		
검사목적	정기수질검사	성명		
채수장소	전라남도 화순군 청풍면 곰치로 2160-55 (청풍정수장)			
채수방법		채수일시	2020-08-11	의뢰근거

2. 수질검사 결과

검사항목	기준	검사결과
일반세균	100 CFU/mL이하	0
총대장균군	불검출/100mL	불검출
분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
암모니아성질소	0.5 mg/L이하	불검출
질산성질소	10 mg/L이하	2.3
과망간산칼륨소비량	10 mg/L이하	0.3
증발잔류물	500 mg/L이하	111
관 정	상기항목 적합	
수질기준초과항목		

동명생명과학원(주) 대표이사





동명생명과학원(주)

(우) 58110 전라남도 화순군 화순읍 쌍충로 127 (대리 5)
전화 061-870-7005, 전송 061-870-7006
대표이사: 민석진, 품질책임자: 백계진, 기술책임자: 임두일

발 음 : 전라남도 화순군 화순읍 동헌길 23
화순군상하수도사업소 화순군수 귀하

58112

수질검사성적서

수신 : 화순군상하수도사업소 화순군수
제목 : 수질검사성적서 통보

발 신 : 동명생명과학원(주)

발급번호 : CT782813

발 급 일 : 2020년 8월 14일

「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」 제3조제2항에 따라 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 발급합니다. 이 성적서는 의뢰인이 제시한 시료에 대한 결과이며 검사목적 이외에는 사용할 수 없습니다.

1. 시료 내용

접수번호	12004038	접 수 일	2020년 8월 11일	봉인담당자
의 외 인	화순군상하수도사업소_화순군수			
시 료 명	정수		소속	
검사목적	정기수질검사		직급	
채수장소	전라남도 화순군 백아면 백아로 2374-66 (백아정수장)		성명	
채수방법		채수일시	2020-08-11	의뢰근거

2. 수질검사 결과

검사항목	기준	검사결과
일반세균	100 CFU/mL이하	0
총대장균군	불검출/100mL	불검출
분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
암모니아성질소	0.5 mg/L이하	불검출
질산성질소	10 mg/L이하	1.4
과망간산칼륨소비량	10 mg/L이하	0.3
증발잔류물	500 mg/L이하	100
판 정	상기항목 적합	
수질기준초과항목		

동명생명과학원(주) 대표이사





동명생명과학원(주)

(우) 58112 전라남도 화순군 화순읍 쌍충로 127 (대리 5)
전화 061-870-7005, 전송 061-870-7006
대표이사:민석진, 품질책임자:백계진, 기술책임자:임두일

발 음 : 전라남도 화순군 화순읍 동헌길 23
화순군상하수도사업소 화순군수 귀하

58112

수질검사성적서

수신 : 화순군상하수도사업소 화순군수

제목 : 수질검사성적서 통보

발 신 : 동명생명과학원(주)

발급번호: CT782814

발 급 일: 2020년 8월 14일

「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」 제3조제2항에 따라 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 발급합니다. 이 성적서는 의뢰인이 제시한 시료에 대한 결과이며 검사목적 이외에는 사용할 수 없습니다.

1. 시료 내용

접수번호	12004039	접 수 일	2020년 8월 11일	봉인담당자
의뢰인	화순군상하수도사업소_화순군수	소속		
시료명	정수	직급		
검사목적	정기수질검사	성명		
채수장소	전라남도 화순군 동북면 석등길 47 (동북정수장)			
채수방법		채수일시	2020-08-11	의뢰근거

2. 수질검사 결과

검사항목	기준	검사결과
일반세균	100 CFU/mL이하	0
총대장균군	불검출/100mL	불검출
분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
암모니아성질소	0.5 mg/L이하	불검출
질산성질소	10 mg/L이하	2.8
과망간산칼륨소비량	10 mg/L이하	0.3
증발잔류물	500 mg/L이하	99
판 정	상기항목 적합	
수질기준초과항목		

동명생명과학원(주) 대표이사

